



DKZ/104/2010

Warszawa, dnia 08.04.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację i rozbudowę instalacji mediów - dostawa agregatu chłodniczego.

Uprzejmie informujemy, że wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku nr 1 do siwz w kolumnie 3 „Wymaganie” w punkcie 6:

Agregat chłodniczy do systemu obróbki powietrza w obudowie kompaktowej do montażu zewnętrznego objęty certyfikacją EUROVENT.

Zakres usługi instalacyjnej musi obejmować: w pozycji czwartej i piątej jest następujący zapis:

- wymianę istniejącej instalacji przyłączeniowej chłodniczej na odcinku od agregatu do rozdzielacza, zgodnie z parametrami podanymi w projekcie załączonym do siwz,
- podłączenie agregatu do istniejącej instalacji elektrycznej 400V/3/50Hz (kabel YKY 4x95 mm², zabezpieczenie na transformatorze – typ BM, długość trasy kablowej ok. 45 m),

Po zmianie punkt 6 przyjmuje brzmienie:

Agregat chłodniczy do systemu obróbki powietrza w obudowie kompaktowej do montażu zewnętrznego.

Zakres usługi instalacyjnej musi obejmować: zapis w pozycji czwartej i piątej przyjmuje brzmienie:

- wymianę istniejącej instalacji przyłączeniowej chłodniczej na odcinku od agregatu do rozdzielacza **włącznie**, zgodnie z parametrami podanymi w projekcie załączonym do siwz,
- podłączenie agregatu do istniejącego przyłącza instalacji elektrycznej usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie agregatu,

Uwaga!

Zmiana ta została wprowadzona w dostępnym na stronie zamawiającego załączniku nr 1 do siwz w formacie Word.

II. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 17.2 Gwarancja ppkt 3):

W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Kupującego, Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 2 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek.

Po zmianie punkt 17.2 ppkt 3) przyjmuje brzmienie:

W okresie gwarancji, Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 2 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek. Kupujący zastrzega sobie prawo do domagania się od Dostawcy zwrotu utraconych korzyści w związku z naprawą przedmiotu umowy dłuższą niż 2 tygodnie.

Uwaga!

Niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych



mgr Michał Urbański