



DKZ/47/2010

Warszawa, dnia 19.07.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w laboratorium technologicznym Centrum Nanofotoniki.

W związku z pytaniem:

- 1) *Proszę o udostępnienie kart katalogowych: centrali.*
- 2) *Proszę podać dokładną specyfikację systemu automatyki firmy Johnson Controls.*

uprzejmie informujemy, że:

Ad 1)


Karty katalogowe na podzespoły wchodzące w skład przedmiotowego projektu są zamieszczone w załączniku.

Ad 2)

Zgodnie z pozycją 4 przedmiaru robót, automatyka pozostaje w zakresie opracowania przez oferenta. Projekt zakłada jedynie jej oparcie o sterownik firmy Johnson Controls, który jest stosowany w ITE w innych systemach klimatyzacyjnych i z tego powodu jego obsługa jest nam znana.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych typów sterowników, lecz takich, które zapewnią utrzymanie założonych parametrów klimatyzacji.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych


Mgr Michał Urbański