



DKZ/26/2011

Warszawa, dnia 11.04.2011 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację i rozbudowę instalacji mediów – wykonanie instalacji lokalnej azotu, tlenu, wodoru, sprężonego powietrza i gazów specjalnych.**


W związku z pytaniem dotyczącym punktu 7 siwz:

*czy wykonanie jednej instalacji w pomieszczeniach o klasie czystości 1000 (a więc wyższej niż wymagana w siwz), wykonanej w technologii spawania orbitalnego elektropolerowanych rurek ze stali nierdzewnej, spełnia warunek opisany w siwz pkt 7.2. - wykaz robót?*

uprzejmie informujemy, że:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał **co najmniej 2 instalacje** przeznaczone do zastosowań mikroelektronicznych wykonanych w technologii zgodnej z przedmiotem zamówienia (spawanie orbitalne elektropolerowanych rurek ze stali nierdzewnej), w pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości – co najmniej 10 000 wg normy FSD, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Technicznych

  
mgr Michał Urbański