



# INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/39/2007

Warszawa, dnia 4 grudnia 2007 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści siwz na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach laboratoriów badawczych ITE.

W związku z zapytaniem jednego z oferentów „**czy istnieje możliwość zamiany grzejników firmy Buderus na grzejniki VHN CosmoNova**”, uprzejmie informujemy, że nie wyrażamy zgody na zamianę grzejników na inne niż określone w projekcie, a także na żadne odstępstwa od projektu.

Wynika to z faktu, że projekt zakłada umiejscowienie grzejników w topografii istniejących instalacji technologicznych i dobór grzejników wynika z kompromisu pomiędzy ich mocą i wymiarami.

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Zbigniew Poznański