



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/39/2007

Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r.

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego na **modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach laboratoriów badawczych ITE**, oferenci zadali następujące pytania:

1. W jakiej formie należy sporządzić kosztorysy ofertowe: w formie skróconej czy w formie kosztorysu szczegółowego.
2. W materiałach przetargowych nie zostało ujęte wykonanie instalacji elektrycznych w węzłach – brak zarówno dokumentacji projektowej jak i przedmiarów. Czy prace te nie są objęte przetargiem.
3. W kosztorysie na modernizację instalacji c.o. w bud. VI w poz. 2.33 – grzejniki stalowe trzy płytowe typ K-PROF. 33-90 obmiar wynosi 1 szt.
W nakładach materiałowych podano K-PROF. 33-90 o dł. 2 m – szt. 0,25. Czy należy tak przyjąć.
4. W kosztorysach nakładczych na remont węzłów ciepłowniczych brak jest robót elektrycznych. Po czyjej stronie leży podłączenie elektryczne węzła ciepłowniczego, czy Zamawiający przewiduje dodatkowe nakłady związane np. z wymianą oświetlenia, poprowadzeniem przewodów od rozdzielnic do źródła zasilania.
5. Po czyjej stronie leżą prace związane z podłączeniem automatyki węzła (instalacja niskonapięciowa).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że:

1. Dopuszcza się sporządzenie kosztorysu ofertowego w formie skróconej.
2. Instalacja elektryczna w węzłach, tj. doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnic głównej zlokalizowanej w węźle do wskazanych przez Wykonawcę punktów odbiorczych będzie wykonana przez Zamawiającego. Podłączenie automatyki węzłów leży po stronie Wykonawcy.
3. W kosztorysie na modernizację instalacji c.o. w budynku VI poz. 2.33 – grzejniki stalowe K-PROF. 33-90 o długości 2 m, nakłady materiałowe – należy przyjąć 1 szt.

Zastępca Dyrektora


mgr inż. Zbigniew Poznański

Dyrektor tel. (0-22) 548 77 00; 843 30 93
Z-ca Dyrektora tel. (0-22) 548 78 00
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych tel. (0-22) 548 77 60
Z-ca Dyrektora ds. Oddziału w Krakowie tel. (0-12) 656 51 83
Główny Księgowy tel. (0-22) 548 79 00



Fax: (0-22) 847 06 31
NIP: 525-000-91-11

Konto bankowe: BRE Bank S.A. O/Warszawa
47 1140 1977 0000 5580 4500 1001